

池雷验 No. 2021001

雷电防护装置验收意见书

项目名称：江南产业集中区表面处理中心危险品

配送中心 14#危险化学品仓库

建设单位名称：安徽新美德化学品商贸有限公司

项目地址：池州市江南产业集中区皖江路以南，

池州大道及其干渠以东

经验收，上述防雷装置符合国家有关标准和国务院气象

主管机构规定的使用要求。

核发机关(公章):

核发日期：2021年5月11日



雷电防护装置 检测报告编号	(2021)皖防雷 56010003		
雷电防护装置 设计核准书编号	池雷审字〔2021〕第 003 号		
建筑面积 (m ²)	545.94		
使用性质	仓库	防雷类别	一类

注意事项:

- 一、 本验收意见书是对雷电防护装置验收的法律证明文件。
- 二、 防雷减灾工作直接关系公共安全，是保护人民生命财产的一项重要工作，各有关单位应高度重视，不得随意更改、破坏雷电防护装置，以保证雷电防护装置符合规范要求。
- 三、 雷电防护装置所有人或管理人应该指定专人负责，做好雷电防护装置的日常维护工作。发现雷电防护装置存在隐患时，应当及时采取措施进行处理。
- 四、 投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的类的雷电防护装置应当每半年检测一次。
- 五、 已安装雷电防护装置的单位或者个人应当主动委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行定期检测，并接受当地气象主管机构和当地人民政府安全生产管理部门的管理和监督检查。